

令和5年2月1日

一般競争入札に関する公告

ALSOK介護株式会社が発注する下記の物品について、一般競争入札を行いますので公告します。

ALSOK介護株式会社
代表取締役 熊谷 敬

1. 入札に付する事項

- (1) 件名 介護付有料老人ホーム アミカの郷川口 簡易陰圧装置設置の件
(介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業
ゾーニング環境等の整備された家族面会室ブースの設置)
- (2) 仕様 別紙仕様書のとおり
- (3) 設置期限 令和5年3月15日まで
- (4) 設置場所 介護付有料老人ホーム アミカの郷川口
埼玉県川口市本蓮1-19-21

2. 入札方法等

- (1) 入札方法 一般競争入札
- (2) 予定価格 非公開
- (3) 最低制限価格 なし
- (4) 入札保証金 なし

3. 入札参加資格

- (1) 一般競争入札に係る埼玉県の契約事務の手引の取り扱いに反していないこと
- (2) 会社更生法に基づく更生手続き開始の申し立て、民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと
- (3) 暴力団不当介入排除に関する入札参加資格により資格がないとされていないこと

4. 入札参加申請

- (1) 入札に参加しようとする者は、次の掲げる書類を提出し、一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。
ア 一般競争入札参加申請書（指定書式）

イ 会社案内（または会社の概要がわかるもの）

ウ 担当者 名刺

(2) 提出先

〒330 - 0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋 2-795

営繕調達部 小林・引地

TEL 048 - 637 - 7103

FAX 048 - 631 - 1777

(3) 申し込み期間

公告日から令和5年2月21日（火）までの09：00～17：00

(4) 提出方法

持参または郵送による

5. 入札参加決定通知および仕様書の配布

- (1) 入札参加資格審査後、令和5年2月22日（水）に入札参加資格の有無についてメールにて通知する。
- (2) 入札参加資格ありと確認された業者には、令和5年2月22日（水）に仕様書と入札書をメールにて配布する。

6. 仕様書に関する質問受付と回答

- (1) 質問は下記メールにて受け付ける。（書式自由）

ALSOK介護株式会社 営繕調達部

E-mail hiroyuki_kobayashi@kaigo.alsok.co.jp

- (2) 受付期間 令和5年2月24日（金）
- (3) 回答方法 令和5年2月27日（月）にメールで回答する

7. 入札執行に関する事項

- (1) 入札日時 令和5年2月28日（火）13：30
- (2) 入札場所 ALSOK介護株式会社
埼玉県さいたま市大宮区三橋 2-795 会議室
- (3) 入札金額 指定の入札書に消費税別で記載する
- (4) 代理人による入札の場合は委任状を提出すること
- (5) 入札に参加する業者は各1名までとする

8. その他の事項

- (1) 入札参加者が1者でも入札は有効とする。

- (2) 入札に不正があると判明した場合は無効とし、後日再入札を行う。
- (3) 入札金額の最低額業者が複数あった場合はくじ引きとする。
- (4) 入札は即開札し、その場で落札者を決めてホームページでの公表は行わない。
- (5) 納品設置期日 令和 5 年 3 月 15 日（水）まで
尚、陰圧装置により空間が陰圧となっていることが分かる資料（差圧計による測定結果等）を提出する事
- (6) 請求書受け付け期限 令和 5 年 3 月 20 日（月）まで
- (7) 支払い方法 令和 5 年 3 月 31 日（金） 現金払い
- (8) 領収書発行期日 令和 5 年 3 月 31 日（金）とする

一般競争入札参加申請書

令和 5 年 月 日

住所

氏名

㊞

令和 5 年 2 月 1 日付で公告のありました介護付有料老人ホーム アミカの郷川口の簡易陰圧装置設置（介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業 ゾーニング環境等の整備された家族面会室ブースの設置）の入札に参加したく下記書類を添えて申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約いたします。

記

- 1 一般競争入札参加申請書
- 2 会社案内（会社の概要が分かるもの）
- 3 担当者名刺

以上

仕 様 書

1 件名

簡易陰圧装置（一式）の購入

2 納入期限

令和5年3月15日

3 納入場所

埼玉県川口市本連1-19-21

アミカの郷川口 指定場所

4 形式・仕様書

(1) 簡易陰圧ブースについて、以下の要件を満たすこと。

- ・空間分離がなされ、入居者側と面会者側それぞれのブース内を陰圧にできること。
 - ・面会者と入居者の動線を分け、2方向から出入りできること。
 - ・面会者側と入居者側の仕切が厚み0.3mm以上のビニールシートであること。
 - ・ブース内の空気をULPAフィルタ、紫外線を通し除菌のうえ外部へ排気すること。
 - ・ダクトを介してブース外へ排気できること。
 - ・ビニールは、防炎加工、静電防止加工が施されていること。
 - ・設置場所、スペースによりサイズが選択可能であること。
 - ・専門業者が組立・設置を行うこと。

(2) 簡易陰圧装置について、以下の要件を満たすこと。

- ・本体サイズは幅360×奥行330×高さ610mm以下であること。
- ・UV-Cの波長帯の紫外線殺菌ランプを使用していること。
- ・脱臭フィルタを内蔵していること。
- ・ULPAフィルタを内蔵していること。
- ・ULPAフィルタに紫外線を照射して、ULPAフィルタ上の菌を除菌する機能を有すること。
- ・処理風量が $5.0\text{m}^3/\text{min}$ 以上あること。
- ・パーティクルセンサを内蔵し、風量を自動で切り替えできること。
- ・切タイマ機能を有し、運転の自動OFFが設定できること。
- ・装置の異常時等に自動停止する機能を有すること。
- ・リモコンで運転のON、OFF、風量の切り替えができること。
- ・操作をロックする機能を有すること。

5 納品作業

- (1) 3に記載の納入場所に、直接納品（設置）すること。
- (2) 納品スケジュールについては、別途担当者と協議すること。
- (3) 納品時の発生材、梱包材等は受注者が責任を持って引き取り、関係法令に基づき適切に処理すること。
- (4) 納入に基づく一式の保証年月日及び耐用年数について、受注者は担当者に遅滞なく伝えること。
- (5) 納入時については、必ず専門の担当者が設置又は立ち合いを行うこと。
- (6) 陰圧装置により空間が陰圧となっていることが分かる資料（差圧系による測定結果等）を提出すること。

6 その他

本仕様書の解釈に疑義を生じた場合又は本仕様書の内容に不明な点が生じた場合は、その都度、発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。

7 担当者

埼玉県さいたま市大宮区三橋 2-795

A L S O K 介護株式会社

営繕・調達部 小林・引地

連絡先：048 - 637 - 7103

F A X：048 - 631 - 1777

E mail：hiroyuki_kobayashi@kaigo.alsok.co.jp